



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ορεστιάδα: 06/06/2017
Αρ. Πρωτ. : 13402

Τμήμα: Η/Μ Έργων & Σηματοδότησης
Ταχ.Δ/νση: Β. Κων/νου 11
Ταχ.Κωδ.: 68200 Ορεστιάδα
Πληροφορίες: Ελένη Μποϊδανίδου
Τηλέφωνο: 25523 – 50343
Fax: 25523 - 50357

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο που θα συμμετάσχει στον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας : «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ**»(Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:12433/24-05-2017)

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ**» (Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:12433/24-05-2017).

Κατόπιν γραπτών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος:

1. Ορίζουμε χρόνο και τόπο για την κοινή επίσκεψη όλων των ενδιαφερομένων στο χώρο εγκατάστασης των αντλιών θερμότητας, ως εξής:

Χρόνος Συνάντησης : **Πέμπτη, 08/06/2017, ώρα: 11.00π.μ**

Τόπος Συνάντησης : Δημοτικό Κολυμβητήριο Ορεστιάδας (γωνία των οδών Μουρούζη και Ρ. Φεραίου, Ορεστιάδα).

2. Διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

α) Δεν είναι δυνατόν να προσφερθεί διαφορετικό πλήθος αντλιών θερμότητας από αυτό που αναφέρεται στη μελέτη αφού αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ενδεικτικού προϋπολογισμού η ποσότητα των δύο (2) τεμαχίων αντλιών θερμότητας αέρα-νερού 100 kW ($\pm 5\%$).

β) Σε περίπτωση που το ψυκτικό μέσο των προσφερόμενων αντλιών θερμότητας δεν είναι R407 αλλά νεότερης γενιάς, γίνεται δεκτό, αρκεί να καλύπτονται οι θερμοδυναμικές απαιτήσεις που περιγράφονται στη μελέτη.

Ο προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών
Σαράντης Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός